


- UWAGI:
- Każde zejście przewodów z wiat do ziemi osłonić rurą stalową ochronną, rurę połączyć z uzieniem
  - gniazda wtykowe zamontować w skrzynce ochronnej zamkniętej, II klasa ochronności, montaż pod stropem
  - oprawa oświetleniowa musi być otwierana przy użyciu klucza, lub specjalnych narzędzi

 B – Oprawa hermetyczna IP 65 2x36W EVG WAND

BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE "BIARO" w BIAŁYMSTOKU		Rys. m	4/5
Zadanie inwestycyjne	PRZEBUDOWA TARGOWISKI MIEJSKIEGO W KUNYŚTYNIE	Adres: Kunyszyn ul. Jagciłowska	
Obiekt	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
Nazwa rysunku	RZUT WIATY TARGOWEJ	Skala:	1:100
Projektant	inż. GRZEGORZ KOSZCZYŃSKI	Upr.	B/1241/76 B/329/89
Sprawdził	inż. KRZYSZTOF SEDMIŃSKI	Upr.	B/134/79
DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM (KC 1 Dz.U.Nr24,poz.83 zdn.4,02.94) POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE			