

Knyszyn, 13.12.2017 r.

BURMISTRZ KNYSZYNA

UL. RYNEK 39, 19-120 KNYSZYN

**REFERAT INFRASTRUKTURY
I PROMOCJI GMINY**

Gk. 271.8.2017

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ (część II)

Na podstawie art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), przekazuję treść zapytań wykonawców odnośnie wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: **Przebudowa Targowiska miejskiego w Knyszynie** wraz z odpowiedziami Zamawiającego.

1. W zamieszczonej budowlanej szczegółowej specyfikacji technicznej – beton pkt.2.2 opisano beton konstrukcyjny: B-30 i B-25. Natomiast nie ma opisanego betonu architektonicznego C16/20 (B20), opisanego na rysunkach np. wiaty handlowej przekrój B-B nr 22/30. Prosimy o zamieszczenie specyfikacji technicznej do wykonania i składu dla betonu architektonicznego.
Odp. W załączeniu Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Beton architektoniczny.
2. Czy były wykonywane badania geotechniczne gruntu? Jeżeli tak to prosimy o ich udostępnienie.
Odp. Inwestor nie posiada badań geologicznych gruntu. Na podstawie opinii ustalono jako pierwszą kategorię geotechniczną.
3. Czy Inwestor posiada aktualne pozwolenie na budowę budynku gospodarczo – socjalnego, wiat handlowych oraz wiaty do gromadzenia odpadów - „Mój Rynek” w Knyszynie, działka nr 403/23, 403/22; 403/14. Zamieszczona dokumentacja techniczna jest z 2013 roku. Prosimy o zamieszczenie aktualnego pozwolenia na budowę.
Odp. Budowa rozpoczęta 20.01.2017 r. Skan fragmentu dziennika budowy w załączeniu.
4. Prosimy o potwierdzenie czy w zakres zadania wchodzi wykonanie ogrodzenia. Zamawiający zamieścił przedmiar natomiast brak jest zapisu w SIWZ.
Odp. Tak w zakres wchodzi ogrodzenie.
5. Prosimy o zamieszczenie dokumentacji dot. ogrodzenia rysunków, szczegółowej specyfikacji technicznej.
Odp. Projektowane ogrodzenie systemowe z paneli zgrzewanych przetłaczanych [np. rozwiązanie systemowe firmy METPOL], wysokość panela 180 cm, wysokość słupka 240 cm, rozstaw osiowy słupków – 259 cm, ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe. Słupki posadowione w stopach fundamentowych poniżej poziomu przemarzania 1,20 m. Fundamenty słupków wykonane z betonu C12/15, o wymiarach 0,30 x 0,30 x 1,20 m,

URZĄD MIEJSKI W KNYSZYŃCE UL. RYNEK 39, 19-120 KNYSZYN

www.knyszyn.pl, e-mail: um@knyszyn.pl

Sekretariat tel./fax.: 85 727 99 71, 70

GODZINY PRACY URZĘDU: pn.: 8:00-16:00, wt.-pt.: 7:30-15:30

REFERAT INFRASTRUKTURY I PROMOCJI GMINY

TEL. 85 727 99 86, 88 lub 83

zbrojone konstrukcyjnie prętami pionowymi 4 ø 10 w strzemionach stalowych ze stali A-0 ø 4,5 co 25 cm, podmurówkę wykonać z betonu C12/15 o wymiarach 0,50 x 0,20 m.

SST ogrodzenie systemowe w załączeniu.

6. Czy w zakres zadania wchodzi oznakowanie pionowe i poziome targowiska?. Jeśli tak prosimy o uzupełnienie pozycji przedmiarowych oraz udostępnienie projektu stałej organizacji ruchu.
ODP. W zakres wchodzi tylko Oznakowanie przejść polegające na wykonaniu ich z kostki w kolorze czerwonym.
7. Prosimy o wykreślenie z opisu technicznego zapisu dot. producenta separatora tj. ... pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
ODP. Dostarczony separator powinien posiadać nie gorsze parametry techniczne niż przyjęty w Dokumentacji Projektowej
8. Prosimy o wyjaśnienie jaki rodzaj kostki betonowej należy zastosować na placu a jaki w rejonie ul. Jagiellońskiej opis techniczny mówi o kostce bezfazowej natomiast na przekrojach brak jest takiej informacji. Czy do budowy chodników również należy zastosować kostkę bezfazową?
ODP. Przyjąć kostkę bezfazową tylko pod wiatami i Smietnikiem na pozostałej powierzchni łącznie z ul. Jagiellońską kostka z fazką.
9. Z palu sytuacyjnego wynika że projektat przewidział parkowanie wzdłuż ul. Jagiellońskiej, prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o krawężnik najazdowy, brak pozycji przedmiarowej.
ODP. Dodać poz. KNNR 6 0403-03 KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY W ILOSCI 99 m
10. W załączonym przedmiarze „Budynek WIATY- Mój Rynek w Knyszynie” w pozycjach przedmiarowych nr 25,53,81, należy dostarczyć i zamontować stoły handlowe z blatem betonowym w sumie 60 szt. Brak jest takich prac w dokumentacji. Prosimy o potwierdzenie dostawy i montażu 60 szt stołów, oraz zamieszczenie rysunku szczegółowego do wykonania takiego stołu z podaniem materiałów i wymiarów.
ODP. STÓŁ BETONOWY O BLACIE 180X85 WYS.70-75 CM GRUBOŚĆ BLATU MINIMUM 6 CM .
11. W zamieszczonym opisie do projektu budowlanego opisano elementy drewniane jako: „Drewniane elementy konstrukcyjne budynku zabezpieczyć preparatami obniżającymi palność do zapewnienia czasu odporności ogniowej konstrukcji min. 60 minut.” Nie ma dostępnych preparatów gwarantujących, aż tak wysokie zabezpieczenie konstrukcji drewnianej do odporności ogniowej konstrukcji min. 60 minut.” Prosimy o zmianę tego zapisu na „ Drewniane elementy konstrukcyjne budynku zabezpieczyć preparatami obniżającymi palność i nierozprzestrzeniających ognia”

ODP. Zastępuje się w opisie str 4

„Drewniane elementy konstrukcyjne budynku zabezpieczyć preparatami obniżającymi palność do zapewnienia czasu odporności ogniowej konstrukcji min. 60 minut.”

Na „ Drewniane elementy konstrukcyjne budynku zabezpieczyć preparatami obniżającymi palność do stopnia NRO”

12. W załączonym przedmiarze „Budynek sanitarny - "Mój Rynek" w Knyszynie" w pozycji nr 57 ujęto tylko 113,324m² licowania ścian płytkami, natomiast wg. załączonego opisu do projektu budowlanego pomieszczenia sanitarne nr 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12 należy ściany wyłożyć płytkami ceramicznymi na całej wysokości co daje obmiar ponad 200m². Prosimy o wyjaśnienie.

ODP. PRZYJĄĆ UŁOŻENIE PŁYTEK DO WYSOKOŚCI 2 m ZGODNIE Z PRZEDMIAREM.

13. W załączonym przedmiarze „Budynek sanitarny - "Mój Rynek" w Knyszynie" nie ujęto wykonania schodów stropowych 3-segmentowe 120x70 cm prowadzących do przestrzeni poddasza. Prosimy o wyjaśnienie.

ODP. PRZYJĄĆ WYCENĘ INDYWIDUALNĄ DOSTARCZENIE I MONTAŻ SCHODÓW STRYCHOWYCH Np. LL1T 120X70 –W ILOŚCI 1 SZT.

14. W załączonym przedmiarze „Budynek WIATY- Mój Rynek w Knyszynie" nie ujęto malowania betonowych belek żelbetowych nie zakrytych podbitką drewnianą. Prosimy o wyjaśnienie.

ODP. BELKI I SŁUPY POD WIATAMI NIE SĄ MALOWANE WYKONANE POWINNY BYĆ Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO W kategorii – BA3 ,Faktura: F3/ w tym styk elementów deskowania, przerwy konstrukcyjne i technologiczne/, Porowatość: P3, Równomierność zabarwienia: RZ3, W ZAŁĄCZENIU SST

15. Prosimy o wyjaśnienie, z jakiej grubości kostki należy wykonać nawierzchnie pod wiatami: z kostki betonowej gr 6cm - zgodnie z przedmiarem Inwestora, czy gr.8cm zgodnie z przekrojem wiaty A-A rys.21/30?

ODP. KOSTKA POD WIATA GR. 6 CM BEZFAZOWA.

16. W związku z budową instalacji fotowoltaicznej proszę o informację czy można zastosować moduły monokrystaliczne gdyż podane parametry są trudne jeśli wogóle możliwe do osiągnięcia dla modułów polikrystalicznych. Parametry, które są podane pasują jedynie do modułów monokrystalicznych wysokowydajnych.

ODP. INWESTOR DOPUSZCZA STOSOWANIE MODUŁÓW MONO I POLIKRYSTALICZNYCH POD WARUNKIEM OSIĄGNIĘCIA ZAKŁADANYCH PARAMETRÓW.

17. Z racji iż nie jest to zamówienie typu "zaprojektuj i wybuduj" proszę o uzupełnienie schematu rozdzielnic głównej RG o parametry zabezpieczeń poszczególnych obwodów zasilanych z rozdzielnic oraz wyłącznika głównego i wyłączników różnicowo-prądowych oraz ochronników.

ODP. Wyłącznik główny 100A

**Wyłączniki różnicowoprądowe trójfazowe 40A 30mA, do obwodu kamer 1f 25A 30 mA
wszystkie obwody gniazdowe jednofazowe należy zabezpieczyć wyłącznikiem nadprądowym C16A**

wszystkie obwody oświetleniowe jednofazowe należy zabezpieczyć wyłącznikiem nadprądowym C10A

18. W przedmiarze na instalacje elektryczne poz. 46 występuje oprawa CL360 2x18W, IP65 - 16szt., natomiast na rysunkach jest oprawa CL360 2x26W, IP65 proszę o informację którą przyjąć w kosztorysie.

ODP. PRZYJĄĆ CL360 2x26W, IP65

19. Czy instalacja monitoringu CCTV jest w zakresie tego przetargu, jeśli tak to prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

ODP. ZAMÓWIENIE NIE OBEJMUJE MONITORINGU.

Niniejsze pismo podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Zamawiającego www.knyszyn.pl jako załącznik do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

Jarosław Antoni Chmielewski

Zał. nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

B - 02.02.01 BETON ARCHITEKTONICZNY

Zał. nr 2 fragment dziennika budowy

Zał. nr 3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogrodzenie systemowe z paneli zgrzewanych

URZĄD MIEJSKI W KNYSZYŃNIE UL. RYNEK 39, 19-120 KNYSZYN

www.knyszyn.pl, e-mail: um@knyszyn.pl

Sekretariat tel./fax.: 85 727 99 71, 70

GODZINY PRACY URZĘDU: pn.: 8:00-16:00, wt.-pt.: 7:30-15:30

REFEAT INFRASTRUKTURY I PROMOCJI GMINY

TEL. 85 727 99 86, 88 lub 83
