



PGE Dystrybucja S.A. uzgodniła zabezpieczenie linii SN i nN przy skrzyżowaniu lub zbliżeniu z

*drogą publiczną*

na następujących warunkach:

1. Zachować odległość 0,5 m od złączy i kabli energetycznych oraz 0,7 m od lica słupa.
2. Kable w miejscach skrzyżowania zabezpieczyć przepustami dwudzielnymi, dla kabla nN Ø 160 mm koloru czerwonego, dla kabla nN Ø 110 mm koloru niebieskiego. Przepusty zabezpieczyć.
3. Prace ziemne w odległości 1,5 m od kabli i słupów energetycznych prowadzić ręcznie pod nadzorem pracownika Energetycznego Wydziału Siatki Teren. Ślady zabezpieczyć przed możliwością upadku. Wzrostki i inne drzewa należy zabezpieczyć przed Energetycznym Białostok Teren o wyłączenie mmr spadających z drzew powyżej wyznaczeniem.
4. Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych wyznaczyć przy pomocy aparatury przebieg linii kablowych w terenie.
5. Wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie linii elektroenergetycznych powinno być poprzedzone przesłaniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości i sposobu wykonywania robót.
6. Po wykonaniu przedsięwzięcia zabezpieczenia należy zgłosić do odbioru przez uprawnionego pracownika Rejonu Energetycznego Białostok Teren inwentaryzację z naniesionymi przepustami.
7. Dostarczyć do Rejonu Energetycznego Białostok Teren inwentaryzację z naniesionymi przepustami.
8. Miejsca robót należy oznakować napisami osiadczykowymi i ogrodzić.
9. Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia urządzeń PGE Dystrybucja S.A. poniesie inwestor inwestujący prace budowlane.
10. Prace prowadzić zgodnie z załącznikiem nr 1 „Zasady prowadzenia prac budowlanych w pobliżu linii energetycznych”.

*W przypadku zmniejszenia głębokości wodowej kable nN należy wystąpić o warunki usunięcia kolizji*

*Bratysława 07.08.2021*

Rejon Energetyczny Białostok Teren  
Wydział Maja i Siatki Siatkiowego

Specjalista ds. sieci  
Marek Pacuk

NAZWA:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	
OBIEKT:	Przebudowa drogi gminnej ul. Zamoyskiego w Knyszynie odc. I km rob. 0+000 - 0+133,84 odc. II km rob. 0+000 - 0+247,57	
Lokalizacja:	Działki o nr geod. obręb: Knyszyn 1380, 2241/2, 2240/2, 2240/3, 2239/1, 2238/1, 2237/3, 2236, 1414, 2235/1, 2234/1, 2232/1, 2231/1, 2230/1, 2216/1, 2217/1, 2218/1,	
Skala:	1:500	PROJEKTANT: mgr inż. Łukasz Nowel <i>Nowel</i> nr upr: PDL/0053/PWBD/19
Rys nr:	1	
Data:	VIII. 2021r	

Za zgodność

z oryginałem

*Nowel*

ZGODNIE Z DECYZJĄ

2021-09-24

z dnia

L.dz. 25152.626.2021.53

Podpisano w zastępstwie  
Kierownika Wydziału Siatki Siatkiowego  
Marek Pacuk

Miejscowość, data