

BURMISTRZ KNYSZYNA

UL. RYNEK 39, 19-120 KNYSZYN

REFERAT INFRASTRUKTURY
I PROMOCJI GMINY

Gk. 271.2.2016

Na podstawie art. 38 ust. 1, ust. 1a, ust. 2, ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.), przekazuję treść zapytań wykonawcy odnośnie wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: **BUDOWA I REMONT DRÓG NA TERENIE GMINY KNYSZYN** wraz z odpowiedziami Zamawiającego.

■ Treść zapytań wykonawcy

1. Czy Zamawiający potwierdza, że na wszystkich odcinkach dróg na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały wytyczne techniczne WT 1 – 2010 dla kruszyw do mieszanek mineralno – bitumicznych.
2. Czy Zamawiający potwierdza, że na wszystkich odcinkach dróg na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały wytyczne techniczne WT 2 – 2010 do projektowania do mieszanek mineralno-bitumicznych.
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie na wszystkich odcinkach warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej na kruszywach polodowcowych?
4. Prosimy o podanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe.
5. Prosimy o zamieszczenie SST dot. *Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1407B z drogą gminną nr na odcinku o długości 0+038,5 km.*
6. Prosimy o wyjaśnienie jakiej grubości ma być podbudowa żwirowa na zjazdach na ul. Goniądzkiej. Wg przedmiaru ma być gr. 10cm, natomiast wg rys. „konstrukcja zjazdu” 15 cm.
7. Prosimy o wyjaśnienie jakiej grubości ma być podsypka piaskowa na chodniku na ul. Goniądzkiej. Wg przedmiaru ma być gr. 5 cm, natomiast wg przekroju normalnego – 3 cm.

■ Odpowiedzi Zamawiającego

Ad. 1. Tak, potwierdza.

Ad. 2. Tak, potwierdza.

Ad. 3. Odcinek drogi Guzy oraz ul. Goniądzka muszą spełniać wymagania PN-EN-13808 i norm powiązanych oraz specyfikacji technicznej. Nawierzchnia bitumiczna ul.

URZĄD MIEJSKI W KNYSZYNE UL. RYNEK 39, 19-120 KNYSZYN

www.knyszyn.pl, e-mail: um@knyszyn.pl

Sekretariat tel./fax.: 85 727 99 71, 70

GODZINY PRACY URZĘDU: pn.: 8:00-16:00, wt.-pt.: 7:30-15:30

REFERAT INFRASTRUKTURY I PROMOCJI GMINY

TEL. 85 727 99 86, 88 lub 83

Podlaskiej powinna być wykonana zgodnie z SST D-05.03.05 – Nawierzchnia z betonu asfaltowego.

Ad. 4. Trzy lata.

Ad. 5. Należy odpowiednio stosować SST opracowaną dla odcinka drogi w Guzach.

Ad. 6. Grubość podbudowy na zjazdach powinna wynosić min. 15 cm.

Ad. 7. Grubość podsypki piaskowej powinna mieć grubość min. 5 cm.

Dokument niniejszy podlega zamieszczeniu na stronie internetowej www.knyszyn.pl jako załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO
BURMISTRZ
/-/ Jarosław Antoni Chmielewski

URZĄD MIEJSKI W KNYSZYNIE UL. RYNEK 39, 19-120 KNYSZYN

www.knyszyn.pl, e-mail: um@knyszyn.pl

Sekretariat tel./fax.: 85 727 99 71, 70

GODZINY PRACY URZĘDU: pn.: 8:00-16:00, wt.-pt.: 7:30-15:30

REFEARAT INFRASTRUKTURY I PROMOCJI GMINY

TEL. 85 727 99 86, 88 lub 83
